

А К Т

на периодическую очистку и проверку дымоходов (газоходов) и вентканалов

г. Санкт-Петербург

«14» января 2025 г.

Дом № 15А по 10-й линии В.О.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «УК Возрождение» в лице Яблонского А.А. и трубочисты ООО «Трубочист» Кот А.С., регистрационный № 23; Виноградов А.В., регистрационный № 33 произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вент. каналов газифицированных помещений в доме № 15А по 10-й линии В.О., кв. № 2 по кв. № 4; кв. № 6 по кв. № 13 ; кв. № 15

Проверенные каналы пригодны к эксплуатации. Тяга в день проверки имеется.

Дата предыдущего обследования по договор

Все перечисленные дымоходы и вент.каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее по договор

за исключением квартир № _____

где дымоходы (вент.каналы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

газовые приборы подлежат отключению конторой горгаза на основании данного акта.

Настоящий акт представлен в контору ООО «УК Возрождение» в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Главный инженер (управляющий домами)

Техник-смотритель (инженер)

Трубочистный мастер № 23

Трубочистный мастер № 33



_____/ Яблонский А.А./

_____/

_____/ Кот А.С./

_____/ Виноградов А.В./

