

А К Т
на периодическую очистку и проверку дымоходов (газоходов) и вентканалов

г. Санкт-Петербург

« 15 » сентября 2021 г.

Дом № 26 А по 13-й линии В.О.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «УК Возрождение» в лице Яблонского А.А и трубочисты ООО «Трубочист» Кот А.С., регистрационный № 23; Виноградов А.В., регистрационный № 33 произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вент. каналов газифицированных помещений в доме № 26 А по 13-й линии В.О., кв. № 1 по кв. № 4

Проверенные каналы пригодны к эксплуатации. Тяга в день проверки имеется.

Дата предыдущего обследования _____ по журналу

Все перечисленные дымоходы и вент.каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее _____

за исключением квартир № _____ по журналу

где дымоходы (вент.каналы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

газовые приборы подлежат отключению конторой горгаза на основании данного акта.

Настоящий акт представлен в контору ООО «УК Возрождение» в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Главный инженер (управляющий домами)

/Техник-смотритель (инженер)

Трубочистный мастер № 23

Трубочистный мастер № 33




Яблонский А.А /
 _____ /
Кот А.С. /
Виноградов А.В. /