

## А К Т

на периодическую очистку и проверку дымоходов (газоходов) и вентканалов

г. Санкт-Петербург

«16» сентября 2025 г.

Дом № 37 А по 14-й линии В.О.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «УК Возрождение» в лице Яблонского А.А и трубочисты ООО «Трубочист» Кот А.С., регистрационный № 23; Виноградов А.В., регистрационный № 33 произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вент. каналов газифицированных помещений в доме № 37 А по 14-й линии В.О., кв.1 по кв. № 14 ; кв. №16 по кв. №18; кв. № 20

Проверенные каналы пригодны к эксплуатации. Тяга в день проверки имеется.

Дата предыдущего обследования по фот

Все перечисленные дымоходы и вент.каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее

по фот  
за исключением квартир № \_\_\_\_\_

где дымоходы (вент.каналы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине

-----  
газовые приборы подлежат отключению конторой горгаза на основании данного акта.

Настоящий акт представлен в контору ООО «УК Возрождение» в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Главный инженер (управляющий домами)

Техник-смотритель (инженер)

Трубочистный мастер № 23

Трубочистный мастер № 33

  
\_\_\_\_\_  
Яблонский А.А /

  
\_\_\_\_\_  
Кот А.С./

\_\_\_\_\_  
Виноградов А.В./