

А К Т

на периодическую очистку и проверку дымоходов (газоходов) и вентканалов

г. Санкт-Петербург

«16» января 2025 г.

Дом № 1 А по Тучкову пер.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «УК Возрождение» в лице Яблонского А.А. и трубочисты ООО «Трубочист» Кот А.С., регистрационный № 23; Виноградов А.В., регистрационный № 33 произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вент. каналов газифицированных помещений в доме № 1 А по Тучкову пер., кв. № 1 по кв. № 7; кв. № 9 по кв. № 32

Проверенные каналы пригодны к эксплуатации. Тяга в день проверки имеется.

Дата предыдущего обследования по фот

Все перечисленные дымоходы и вент. каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее

по фот.
за исключением квартир № _____

где дымоходы (вент. каналы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине

газовые приборы подлежат отключению конторой горгаза на основании данного акта.

Настоящий акт представлен в контору ООО «УК Возрождение» в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Главный инженер (управляющий домами)

Техник-смотритель (инженер)

Трубочистный мастер № 23

Трубочистный мастер № 33



Яблонский А.А. /

Трубочист /

Кот А.С. /

Виноградов А.В. /